

CERTIFICACION DE CONFORMIDAD FILTRO EN "Y" Ref. 510

Cliente **ATUSA PORTUGAL**

Albarán nº
Factura nº

Certif. nº
Fecha Fra.

ATUSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. declara que los filtros en "Y" modelo Ref. 510 suministradas en el albarán indicado en la cabecera cumplen los siguientes requisitos:

- 1.- Estos filtros han sido sometidas al preceptivo control de calidad.
- 2.- Cuerpo y tapa fabricados en Fundición Gris Hierro GG 25 (EN-GJL-250).
- 3.- Filtro de acero inoxidable AISI 304.
- 4.- Junta de grafito.
- 5.- Presión de trabajo PN 16.
- 6.- Dimensión de bridas según UNE-EN 1092-2 PN 10/16.
- 7.- Distancia entre bridas DIN 3202-1 F1 (EN 558-1 Serie 1).
- 8.- Temperatura de trabajo: -10°C y + 80°C.
- 9.- Protección interna y externa de resina "Epoxy" fusión, 250 µm.

Así mismo, para asegurar la estanqueidad, son sometidas individualmente a la siguiente prueba de presión hidráulica: cuerpo 24 bar.

Esta válvula es conforme con los requisitos de la Directiva Europea de Equipos a Presión (2014/68/EU).

Por otra parte, todos los productos SYC están asegurados respecto a la responsabilidad del fabricante por los daños derivados del producto defectuoso. ATUSA GRUPO EMPRESARIAL S.A. declina cualquier responsabilidad por siniestros derivados de un uso no adecuado del producto o si no se han seguido las normativas de instalación actuales.

Salvatierra, a 16 de mayo de 2.023



ATUSA Grupo Empresarial, S.A. C.I.F.: A01114792