

CERTIFICACION DE CONFORMIDAD VALVULAS DE ESFERA SYC 55

Ciente **ATUSA PORTUGAL**

Certif. nº

Albarán nº

Fecha

Factura nº

ATUSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. declara que las valvulas de esfera modelo SYC 55 suministradas en el albarán indicado en la cabecera cumplen los siguientes requisitos:

- 1.- Estas válvulas han sido sometidas al preceptivo control de calidad.
- 2.- Cuerpo en latón EN 12165 niquelado.
- 3.- Eje de latón con cierre tipo prensa - estopa.
- 4.- Bola en latón cromado / inoxidable.
- 5.- Presión nominal : PN 25.
- 6.- Extremos en rosca hembra / hembra según estándar ISO 228/1.
- 7.- Guarniciones en PTFE.
- 8.- Temperatura de servicio : -10°C +110°C, siempre que el fluido este en permanente circulación.
- 9.- Maneta de acero niquelado recubierto de P.V.C. azul.
- 10.- Garantizada para el uso en agua fría, agua caliente y aire.

Por otra parte, todos los productos SYC están asegurados respecto a la responsabilidad del fabricante por los daños derivados del producto defectuoso. ATUSA GRUPO EMPRESARIAL S.A. declina cualquier responsabilidad por siniestros derivados de un uso no adecuado del producto o si no se han seguido las normativas de instalación actuales y las indicadas en nuestro catálogo en vigor.

Salvatierra a 16 de mayo de 2.023



ATUSA
Grupo Empresarial, S.A.